



MAIRIE DE SAINT JULIEN MONTDENIS
Le Bourg

73870 SAINT JULIEN MONTDENIS
FRANCE

Edition du 29/05/2015 Validé le 29/05/2015 09

Page : 1/2

Client

Nom : MAIRIE DE SAINT JULIEN MONTDENIS

Tel : 04 79 59 60 85

Fax : 04 79 59 59 26

Ref. Commande :

Rapport d'essai du dossier n° 150519 006221 02 Bordereau n° 152014
LEGIONELLA

| | |
|--|--|
| Commune : SAINT JULIEN MONTDENIS | Prélevement du : 20/05/2015 09:40 |
| Site : ECOLE MATERNELLE | Par : SAVOIE LABO S. Marastoni |
| Point de prélèvement / Ref. Ech : | Date de dépôt : 20/05/2015 14:24:00 |
| Localisation précise : Baignoire école maternelle | Date Début d'Analyse : 20/05/2015 |
| Motif du prélèvement : ECS | Mode de transport : TOURNEE |

Remarques :

Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. (incertitudes établies par le laboratoire et communiquées sur demande) Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

RESULTATS DE L'ESSAI

| Paramètres | Méthodes | Résultats | Critères | Unités |
|---|----------|---------------|----------|--------|
| RELEVES DE TERRAIN | | | | |
| Traitement collectif ou individuel | - | Non | | |
| Date dernier traitement | - | Sans objet | | |
| Nature produit | - | Non renseigné | | |
| Type robinet | - | Mélangeur | | |
| Type d'installation | - | Baignoire | | |
| Démontage brise jet | - | Impossible | | |
| Démontage filtre anti-legio | - | Inexistant | | |
| Prélèvement avant utilisation quotidienne | - | Oui | | |
| Alimentation en eau froide coupée | - | Oui | | |
| Prélèvement premier jet | - | Non | | |
| Temps purge | - | 3 | | min |



| RESULTATS DE L'ESSAI | | | | |
|--|-------------------------|-----------|----------|---------|
| Paramètres | Méthodes | Résultats | Critères | Unités |
| Désinfection point prelev | - | Alcool | | |
| Point de Prélèvement pour justification du chlore non mesuré | - | | | |
| PRELEVEMENT D'ECHANTILLON | | | | |
| # Prélèvement pour la recherche de Legionella | FDT 90-522 | - | | . |
| MESURES DE TERRAIN | | | | |
| # Température de l'eau et de mesure (in situ) | Meth. Interne PVMDT_M07 | 36.2 | | °C |
| # Chlore libre (in situ) | NF EN ISO 7393-2 | < 0,05 | | mg/L |
| # Chlore total (in situ) | NF EN ISO 7393-2 | < 0,05 | | mg/L |
| Aspect (in situ) | Méthode interne | Normal | | . |
| Couleur (apparente) (in situ) | NF EN ISO 7887 sect.2 | Normale | | . |
| PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES | | | | |
| # Legionella | NFT 90-431 | 10 | | UFC / L |
| # dont Legionella pneumophila | NFT 90-431 | 10 | | UFC / L |

= Paramètre accrédité UFC = Unité Formant Colonie

Présence de Legionella toutes identifiées Legionella pneumophila.

A titre indicatif, l'Arrêté du 1er février 2010 du Ministère de la Santé et des Sports précise que l'objectif cible pour les établissements recevant du public est de maintenir la concentration en Legionella pneumophila inférieure à 1 000 UFC/L.