



**MAIRIE DE SAINT JULIEN MONTDENIS**  
Le Bourg

73870 SAINT JULIEN MONTDENIS  
FRANCE

Edition du 29/05/2015 Validé le 29/05/2015 09

Page : 1/2

**Client**

Nom : MAIRIE DE SAINT JULIEN MONTDENIS

Tel : 04 79 59 60 85

Fax : 04 79 59 59 26

**Ref. Commande :**

**Rapport d'essai du dossier n° 150519 006221 04 Bordereau n° 152016**  
**LEGIONELLA**

<b>Commune :</b> SAINT JULIEN MONTDENIS	<b>Prélevement du :</b> 20/05/2015 09:03
<b>Site :</b> LOCAL TECHNIQUE	<b>Par :</b> SAVOIE LABO S. Marastoni
<b>Point de prélèvement / Ref. Ech :</b>	<b>Date de dépôt :</b> 20/05/2015 14:24:00
<b>Localisation précise :</b> Douche local technique	<b>Date Début d'Analyse :</b> 20/05/2015
<b>Motif du prélèvement :</b> ECS	<b>Mode de transport :</b> TOURNEE

**Remarques :**

Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. (incertitudes établies par le laboratoire et communiquées sur demande) Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

**RESULTATS DE L'ESSAI**

Paramètres	Méthodes	Résultats	Critères	Unités
<b>RELEVES DE TERRAIN</b>				
Traitement collectif ou individuel	-	Non		
Date dernier traitement	-	Sans objet		
Nature produit	-	Non renseigné		
Type robinet	-	Mélangeur		
Type d'installation	-	Douche		
Démontage brise jet	-	Oui		
Démontage filtre anti-legio	-	Inexistant		
Prélèvement avant utilisation quotidienne	-	Oui		
Alimentation en eau froide coupée	-	Oui		
Prélèvement premier jet	-	Non		
Temps purge	-	3		min



# SAVOIE LABO

CENTRE SAVOYARD D'ANALYSES EN ENVIRONNEMENT ET AGRO-ALIMENTAIRE

Accréditation  
N° 1-0618  
Portée  
disponible sur  
www.cofrac.fr



RESULTATS DE L'ESSAI				
Paramètres	Méthodes	Résultats	Critères	Unités
Désinfection point prelev	-	Alcool		
Point de Prélèvement pour justification du chlore non mesuré	-			
<b>PRELEVEMENT D'ECHANTILLON</b>				
# Prélèvement pour la recherche de Legionella	FDT 90-522	-		.
<b>MESURES DE TERRAIN</b>				
# Température de l'eau et de mesure (in situ)	Meth. Interne PVMDT_M07	37		°C
# Chlore libre (in situ)	NF EN ISO 7393-2	< 0,05		mg/L
# Chlore total (in situ)	NF EN ISO 7393-2	< 0,05		mg/L
Aspect (in situ)	Méthode interne	Normal		.
Couleur (apparente) (in situ)	NF EN ISO 7887 sect.2	Normale		.
<b>PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES</b>				
# Legionella	NFT 90-431	< 10		UFC / L
# dont Legionella pneumophila	NFT 90-431	< 10		UFC / L

# = Paramètre accrédité UFC = Unité Formant Colonie

Legionella non détectées

Les résultats mentionnés ne sont applicables qu'aux échantillons soumis au Laboratoire, tels qu'ils sont définis dans le présent document. La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme d'un facsimilé photographique intégral. Il comporte 2 pages L'accréditation de la section Essais du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont marqués par le signe dièse "#" devant chaque paramètre. Le COFRAC est signataire de l'accord multilatéral de EA (European cooperation for Accreditation), ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) et IAF (International Accreditation Forum) de reconnaissance de l'équivalence des rapports d'analyses.

Responsable Microbiologie

Mélina Bretton

Technolac - 23 allée du lac d'aiguebelette - BP 251 - 73374 Le Bourget-du-Lac - Tél. : 04 79 25 37 25 - Fax : 04 79 25 30 39 - www.savoie-labo.fr  
SAS au capital de 750 000 € - R.C.S Chambéry 390 319 192 - SIRET 390 319 192 00014 - APE 7120B - N° TVA Intracommunautaire FR 63 390 319 192

Rapport d'essai du dossier n° 150519 006221 04 Bordereau n° 152016