



**MAIRIE DE SAINT JULIEN MONTDENIS**  
Le Bourg

73870 SAINT JULIEN MONTDENIS  
FRANCE

Edition du 29/05/2015 Validé le 29/05/2015 09

Page : 1/2

**Client**

Nom : MAIRIE DE SAINT JULIEN MONTDENIS

Tel : 04 79 59 60 85

Fax : 04 79 59 59 26

**Ref. Commande :**

**Rapport d'essai du dossier n° 150519 006221 01 Bordereau n° 152013**  
**LEGIONELLA**

<b>Commune :</b> SAINT JULIEN MONTDENIS	<b>Prélevement du :</b> 20/05/2015 09:30
<b>Site :</b> GYMNASSE	<b>Par :</b> SAVOIE LABO S. Marastoni
<b>Point de prélèvement / Ref. Ech :</b>	<b>Date de dépôt :</b> 20/05/2015 14:24:00
<b>Localisation précise :</b> vestiaire visiteur douche handicapés	<b>Date Début d'Analyse :</b> 20/05/2015
<b>Motif du prélèvement :</b> ECS	<b>Mode de transport :</b> TOURNEE

**Remarques :**

Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. (incertitudes établies par le laboratoire et communiquées sur demande) Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

**RESULTATS DE L'ESSAI**

Paramètres	Méthodes	Résultats	Critères	Unités
<b>RELEVES DE TERRAIN</b>				
Traitement collectif ou individuel	-	Non		
Date dernier traitement	-	Sans objet		
Nature produit	-	Non renseigné		
Type robinet	-	Mitigeur Thermostatique		
Type d'installation	-	Douche		
Démontage brise jet	-	Oui		
Démontage filtre anti-legio	-	Inexistant		
Prélèvement avant utilisation quotidienne	-	Non		
Alimentation en eau froide coupée	-	Oui		
Prélèvement premier jet	-	Non		
Temps purge	-	3		min



RESULTATS DE L'ESSAI				
Paramètres	Méthodes	Résultats	Critères	Unités
Désinfection point prelev	-	Alcool		
Point de Prélèvement pour justification du chlore non mesuré	-			
<b>PRELEVEMENT D'ECHANTILLON</b>				
# Prélèvement pour la recherche de Legionella	FDT 90-522	-		.
<b>MESURES DE TERRAIN</b>				
# Température de l'eau et de mesure (in situ)	Meth. Interne PVMDT_M07	40		°C
# Chlore libre (in situ)	NF EN ISO 7393-2	< 0,05		mg/L
# Chlore total (in situ)	NF EN ISO 7393-2	< 0,05		mg/L
Aspect (in situ)	Méthode interne	Normal		.
Couleur (apparente) (in situ)	NF EN ISO 7887 sect.2	Normale		.
<b>PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES</b>				
# Legionella	NFT 90-431	140		UFC / L
# dont Legionella pneumophila	NFT 90-431	140		UFC / L

# = Paramètre accrédité UFC = Unité Formant Colonie

Présence de Legionella toutes identifiées Legionella pneumophila.

A titre indicatif, l'Arrêté du 1er février 2010 du Ministère de la Santé et des Sports précise que l'objectif cible pour les établissements recevant du public est de maintenir la concentration en Legionella pneumophila inférieure à 1 000 UFC/L.